

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для оснащения газорегуляторного пункта
системой телеметрии



1. Аттестованное давление в газопроводе
2. Фактическое давление в газопроводе
3. Давление настройки выходное 1-й линии 2-й линии

Контролируемые параметры

4. Давление газа на входе да нет
5. Перепад давления на фильтрах
общий на все да нет
на каждый отдельно да нет
6. Температура газа на входе да нет
7. Температура в технологическом помещении да нет
8. Состояние заряда АКБ да нет
9. Температура во вспомогательном помещении да нет
10. Открытие входных дверей (дискретный сигнал) да нет
11. Возгорание в помещении (дискретный сигнал) при наличии пожарной сигнализации да нет
12. Загазованность вспомогательного помещения (дискретный сигнал с отключением подачи газа) на отопитель да нет
13. Передача данных с корректора да нет
марка:
14. Наличие интерфейса RS-232 (подключение считывающих и печатных устройств) да нет
15. Давление газа на выходе
1-й линии да нет
2-й линии да нет
16. Перепад давления на счётчике газа да нет
17. Температура газа на выходе:
1-й линии да нет
2-й линии да нет
18. Температура в помещении телеметрии да нет
19. Температура наружного воздуха да нет
20. Кнопка «свой/чужой» (дискретный сигнал) да нет
21. Загазованность технологического помещения (дискретный сигнал) да нет
22. Положение предохранительного запорного клапана «открыто/закрыто» (дискретный сигнал) да нет
23. Отсутствие электропитания (дискретный сигнал) да нет
24. Наличие на объекте электропитания (220В) да нет

По умолчанию все приборы передают токовый выходной аналоговый или дискретный сигнал 4-20 мА и комплектуются при необходимости барьерами искрозащиты и блоками питания

25. Тип используемого оборудования для передачи сигналов на диспетчерский пункт (верхний уровень)
- GSM — канал (непрерывная передача данных через GSM — модем) Выделенный проводной канал (указать тип связи: (Ethernet, ADSL, другой)
- SMS GSM (передача параметров с помощью SMS — сообщений)
- Иное оборудование для передачи данных на диспетчерский пункт (верхний уровень)

Заказчик

Телефон

Контактное лицо должность, ФИО полностью

тел./факс (8452) 66-11-67
бесплатный звонок по РФ 8-800-725-34-67
e-mail: info@tdvit.ru
сайт: www.vittechgaz.ru

